



REPUBLIKA HRVATSKA
DRŽAVNI INSPEKTORAT
Područni ured Split
Ispostava u Korčuli

OPĆINA BLATO	
ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU	
Ispostava Vela Luka	
Učinski oznaka:	Urednica:
Šifra objekta:	Urednik:

KLASA: 540-02/21-05/1136
URBROJ: 443-02-03-17-21-2
Blato, 28.05.2021.

Z A P I S N I K **o izvršenom inspekcijskom pregledu**

Sastavljen u : Izgrađena građevina javne i društvene namjene (predškolska ustanova), 2 b skupine povodom zahtjeva OPĆINA BLATO Trg Dr. Franje Tuđmana 4, Blato 40097918961,

dana 28.05.2021. godine započeto u 10:00 sati.

U predmetu nadzor po zahtjevu stranke/tijela inspekcijskog nadzora, Izgrađena građevina javne i društvene namjene (predškolska ustanova), 2 b skupine, a na temelju nadležnosti iz članka 6. Zakona o državnom inspektoratu ("Narodne novine", broj 115/18).

Pregled je izvršila:

- Dubravka Jeričević Tomičić dipl.ing, Viša sanitarna inspektorica

Nazočni u ime stranke: (zastupnici/punomoćnici)

1. Dorotea Žanetić, pročelnica Odjela za komunalne djelatnosti, gospodarenje prostorom i zaštitu okoliša Općine Blato, broj OI: 111283611, rođ: 13.07.1963, prebivalište: Blato, 85.Ulica 28

Stranka, u smislu odredbe članka 52. Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine, broj 47/09), ima pravo sudjelovati u svim fazama postupka i pravo izjasniti se o svim okolnostima i činjenicama koje su utvrđene od strane sanitarnog inspektora Državnog inspektorata.

Temeljem Zaključka KLASA:UP/I-361-05/21-01/000042, URBROJ: 2117/1-23/3-1-21-0004, od 17.05.2021.. godine, zaprimljenog u ovu Inspekciju dana 20.05.2021. godine, izvršen je očevid Izgrađena građevina javne i društvene namjene (predškolska ustanova), 2 b skupine izgrađene na k. č. br. 21634/7, k.o. Blato, a u svrhu tehničkog pregleda iste, u postupku ishoda Uporabne dozvole.

PREDOČENA DOKUMENTACIJA (posebni uvjeti, potvrde, suglasnosti, izvješća):

1- Građevina:

- Građevinska dozvola KLASA: UP/I-361-03/18-01/000372; URBROJ: 2117/1-23/3-1-19-0015 od 08.04.2019. godine izdane od Upravnog odjela za prostorno uređenje i gradnju Dubrovačko-neretvanske županije, Ispostava Vela Luka;

- Rješenje o izmjeni i dopuni građevinske dozvole KLASA: UP/I-361-03/20-01/000400; URBROJ: 2117/1-23/3-1-21-0015 od 18.01.2021.godine, izdane od Upravnog odjela za prostorno uređenje i gradnju Dubrovačko-neretvanske županije, Ispostava Vela Luka;

2- Vodoopskrba i odvodnja:

Dokaz o nepropusnosti instalacije vode za piće -tlačna proba:

- Zapisnik Br. 02/21– tlačno ispitivanje instalacije vodovoda, od 10.09.2020. godine, izrađen od strane izvođača trgovačkog društva Espera d.o.o. Srinjine 21292, ovjeren od strane nadzornog inženjera – Renato Žuvela, dipl.ing.stroj, - instalacija je nepropusna;

Dokaz o zdravstvenoj ispravnosti ugrađenih cijevi za vodu za piće:

- Analitičko izvješće Br. 16-1648 od 22.09.2016. godine, ispitivanje zdravstvene ispravnosti ugrađenih cijevi za pitku vodu – PP-RCT cijevi i spojni elementi, izdano od strane Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije, - ispitivani uzorak ODGOVARA odredbama Zakonu o vodi za ljudsku potrošnju („Narodne novine“ br. 55/13), Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti materijala i predmeta koji dolaze u neposredan dodir s hranom („Narodne novine“, broj 125/09);

- Certifikat o stalnosti svojstava 1/05-ZGP-2127;

- Certifikat za sustav upravljanja prema EN ISO 9001:2015 za sanitarne odvođe i sifone od plastike od 10.10.2019. godine

Dokaz o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće:

- Analitička izvješća Br. 21/13761-21/13764 od 23.04.2021. godine, o zdravstvene ispravnosti vode za piće izrađena od strane ovlaštenog laboratorija Eurofins Croatiakontrola, karlovačka cesta 4L, 10000 Zagreb - voda ispitivanih uzorka SUKLADNA je odredbama Zakona o vodi za ljudsku potrošnju („Narodne novine“, broj 56/13) i Pravilnika o parametrima sukladnosti ,metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrošnju te načinu vođenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe („Narodne novine“, broj 125/17) –Parametar za ugljikovodike sadržan je u izvješćima broj 21/10925-21/10929 od 30.03.2021. godine ;

Dokaz o nepropusnosti instalacije odvodnje:

- Izvještaj o ispitivanju vodonepropusnosti, gravitacijski sustav odvodnje otpadnih voda – ispitivanje vodonepropusnosti odvodnje (unutarnja instalacija), od 16.03.2021. godine, izrađen od strane izvođača trgovačkog društva Ante-Inženjerstvo d.o.o., 21266 Zmijavci, dipl.ing.stroj, - instalacija je nepropusna i protočna;

3- Ventilacija:

- Zapisnik o ispitivanju ventilacije br. 10949 VE-01/21 o ispitivanju funkcionalnosti ventilacije, od 08.04.2021. godine, izrađen od strane trgovačkog društva AZ Atesti i zaštita d.o.o., -ispitivana instalacija **zadovoljava** brojem izmjena;

4- Zaštita od buke:

- Buka okoliša:

Izvještaj oznake: A-120-09/21 od 07.svibnja 2021.godine o mjeranju buke okoliša izrađen od strane trgovačkog društva ING ATEST d.o.o. Split –razina buke ne prelazi **dozvoljene** vrijednosti;

ZAKLJUČAK:


Temeljem uvida u priloženu tehničku dokumentaciju i obavljenog očevida utvrđeno je da je poslovna građevina izvedene **u skladu s propisima** te se **daje suglasnost** za izdavanje Uporabne dozvole.

Zapisnik je sastavljen u 3 istovjetna primjeraka, od kojih se jedan uručuje stranci, a dva primjerka zadržava službena osoba.

Dovršeno dana 28.05.2021. godine, u 12:15 sati.

Potpis stranke:

Potpis službene osobe:



Viša sanitarna inspektorica
Dubravka Jeričević Tomičić, dipl.ing.



