



REPUBLIKA HRVATSKA  
**MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA**  
RAVNATELJSTVO CIVILNE ZAŠTITE  
PODRUČNI URED CIVILNE ZAŠTITE SPLIT  
SLUŽBA CIVILNE ZAŠTITE DUBROVNIK



REPUBLIKA HRVATSKA  
PODRUČNI URED CIVILNE ZAŠTITE SPLIT  
UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I  
GRADNJU IŠPOSTAVA VELA LUKA

BR. PROTOKOLA	
BR. ZAŠTITNE OZNAKE	Gr.
BR. ZAŠTITNE OZNAKE	Gr.

KLASA: 214-02/21-05/1256  
URBROJ: 511-01-369-21-2  
Dubrovnik, 28. svibnja 2021.

### Z A P I S N I K

Sastavljen dana 28. svibnja 2021. od voditelja odjela inspekcije glede sudjelovanja na tehničkom pregledu u postupku izdavanja uporabne dozvole za:

- izgrađenu građevinu javne i društvene namjene (predškolska ustanova), 2.b skupine na postojećoj građevnoj čestici kat.čest.zem. 21634/7 k.o. Blato (Blato), investitora OPĆINA BLATO, Trg Dr. Franje Tuđmana 4, Blato, a

prema zaključku Dubrovačko-neretvanska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju, Ispostava Vela Luka, Obala 3 br. 19, Vela Luka, KLASA: UP/I-361-05/21-01/000042, URBROJ: 2117/1-23/3-1-21-0004 od 17. svibnja 2021.

Dana 28. svibnja 2021. obavljen je inspekcijski nadzor građevine te izvršen uvid u atestnu dokumentaciju, kao i izvješća o pregledu i ispitivanju ugrađenih instalacija, te certifikate ugrađenih građevinskih elemenata i proizvoda, te su utvrđeni slijedeći nedostaci:

1. Za izvedeni sustav za dojavu požara potrebno je:
  - osigurati potpunu zaštitu cijele građevine obzirom da na više mjesta u građevini nedostaju automatski javljači, te je u hodniku postavljen nedovoljan broj javljača,
  - odobrenom projektnom dokumentacijom prikazati stvarno stanje sustava za dojavu požara,
  - unutar projektne dokumentacije obavezno razraditi izvedno upravljanje i nadziranje rada protupožarne zaklopke
  - za sve ugrađene elemente sustava za dojavu požara predočiti valjane izjave o svojstvima,
  - na temelju svega gore navedenog na kraju ishoditi pozitivan zapisnik i uvjerenje o ispravnosti sustav za dojavu požara uključujući i pridodane sustave i instalacije (PPZ).
2. Brave na izlaznim vratima glavnih izlaznih putova moraju se izvesti u skladu sa projektiranim zahtjevima, odnosno biti tako napravljena da omogućuje otvaranje vrata pritiskom bilo kojeg dijela tijela čovjeka na dio vrata u visini brave.
3. Za izvedene radove pasivne zaštite potrebno je priložiti kompletno izvješće sa dokazima o postignutim svojstvima traženim u projektnoj dokumentaciji.

4. Na uvid nije predložen pozitivan zapisnik o ispravnosti, te uvjerenje o ispravnosti vanjske hidrantske mreže.
5. Za ugrađenu protupožarnu zaklopku potrebno je priložiti dokaze o projektom zahtijevanim svojstvima kako od proizvođača tako i od ugrađivača

Na temelju navedenog dajemo slijedeće:

### **MIŠLJENJE**

Sa stajališta zaštite od požara za predmetnu građevinu ne može se izdati uporabna dozvola dok se ne otklone nedostaci navedeni u gornjih pet (5) točaka.

**ZAPISNIK SAČINIO:**

**Božidar Benić**

