



REPUBLIKA HRVATSKA
DRŽAVNI INSPEKTORAT
Područni ured Split
Ispostava Korčula

KLASA: 540-02/19-06/1279
URBROJ: 443-02-4-6-16/1-19-2
Blato, 17.12.2019

Z A P I S N I K o izvršenom inspekcijskom pregledu

Sastavljen u : Odlagalište komunalnog otpada Sitnica,
povodom zahtjeva EKO, društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje komunalnih
djelatnosti 32. ulica 7, Blato 97960781044,

dana 17.12.2019 godine započeto u 10:00 sati

U predmetu nadzor po zahtjevu stranke/tijela, izgrađena građevina infrastrukturne
namjene gospodarenja otpadom, 2.a skupine, a na temelju nadležnosti iz članka 6. Zakona o
državnom inspektoratu ("Narodne novine", broj 115/18).

Pregled je izvršila:

- Dubravka Jeričević Tomičić dipl.ing, Viša sanitarna inspektorica

Nazočni :

1. Tina Anić Pirović, Dubrovačko-neretvanska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje i
gradnju, Ispostava Vela Luka

Stranka, u smislu odredbe članka 52. Zakona o općem upravnom postupku („Narodne
novine, broj 47/09), ima pravo sudjelovati u svim fazama postupka i pravo izjasniti se o svim
okolnostima i činjenicama koje su utvrđene od strane sanitarnog inspektora Državnog
inspektorata.

Temeljem Zaključka KLASA: UP/I-361-05719-01/000060, URBROJ: 2117/1-23/3-1-19-0004,
od 26.11.2019.. godine, zaprimljenog u ovu Inspekciju dana 03.12.2019. godine, izvršen je
očevid izgrađena građevina infrastrukturne namjene gospodarenja otpadom, 2.a skupine-
odlagalište komunalnog otpada Sitnica, izgrađena na k. č. br. 11571/1k.o. Blato i 11588/11,
k.o. Vela Luka, a u svrhu tehničkog pregleda iste, u postupku ishoda Uporabne dozvole.

PREDOČENA DOKUMENTACIJA (posebni uvjeti, potvrde, suglasnosti, izvješća):

1- Građevina:

- Potvrda glavnog projekta KLASA: 360-02/08-03/189; URBROJ: 2117/1-23/3-1-19-0004 od
26.02.2010. godine,

- Potvrda izmjene i dopune potvrđenog glavnog projekta, KLASA: 360-02/17-03/04, URBROJ:
2117/1-23/3-1-17-11 od 06.06.2017. Godine,

izdane od Upravnog odjela za prostorno uređenje i gradnju Dubrovačko-neretvanske županije, Ispostava Vela Luka;

2- Vodoopskrba i odvodnja:

Dokaz o nepropusnosti instalacije vode za piće - tlačna proba:

- Izvješće Br. 962-1/2019 – o ispitivanju vodonepropusnosti tlačnog sustava za vodoopskrbnu mrežu, od 20.09.2019. godine, izrađen od strane izvođača trgovačkog društva Građevinski laboratorij d.o.o. Zagreb, - tlačni vodoopskrbni cijevovodi zadovoljavaju vodonepropusnost prema uvjetima ispitivanja norme HRN EN 805:2005;

Dokaz o zdravstvenoj ispravnosti ugrađenih cijevi za vodu za piće:

- Ispitni izvještaj, broj: 158355 od 13.11.2015 godine za plastične cijevi za vodu (Vestolen A 6060R), izdano od HZJZ Službe za zdravstvenu ekologiju sa zaključkom kako uzorak prema ispitivanim parametrima odgovara zahtjevima članka 37. Stavak 4. Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti materijala i premeta koji dolaze u neposredan dodir s hranom ("Narodne novine", br.125/2009) kao i zahtjevima članka 5. Zakona o vodi za ljudsku potrošnju (NN, br.56/2013);
- Ispitni izvještaj broj: 158356 od 13.11.2015 godine za plastične cijevi za vodu (Borsafe HE 3490LS), izdano od HZJZ Službe za zdravstvenu ekologiju sa zaključkom kako uzorak prema ispitivanim parametrima odgovara zahtjevima članka 37. Stavak 4. Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti materijala i premeta koji dolaze u neposredan dodir s hranom ("Narodne novine", br.125/2009) kao i zahtjevima članka 5. Zakona o vodi za ljudsku potrošnju (NN, br.56/2013);
- Certifikat o stalnosti svojstava Br. 10709-ZGP-14/04 za PEHD cijevi, ispitivanje zdravstvene ispravnosti ugrađenih cijevi za pitku vodu –, prema normi HRN EN 12201-1:2011 za Drnišplast d.o.o., izdano od strane Vikeert, odobreno tijelo.

Dokaz o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće:

- Analitičko izvješće Br. 19/38283 od 11.12.2019 godine, o zdravstvene ispravnosti vode za piće izrađena od strane ovlaštenog laboratorija Croatia kontrola d.o.o. - voda ispitivanih uzorka SUKLADNA je odredbama Zakona o vodi za ljudsku potrošnju („Narodne novine“, broj 56/13) i Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrošnju te načinu vođenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe („Narodne novine“, broj 125/17), vrsta ispitivanja: mikrobiološka pretraga, kemijska analiza, ugljikovodici;

Dokaz o nepropusnosti instalacije odvodnje:

- Izvješće broj: 961-1/2019 – ispitivanje vodonepropusnosti građevina odvodnje (separatori, bazeni i sabirna jama), od 20.09.2019. godine, izrađen od strane trgovačkog društva Građevinski laboratorij d.o.o. Zagreb, Borongajska cesta 84, - uređaji zadovoljavaju uvjete vodonepropusnosti prema normi HR EN 1508:2007, instalacija je nepropusna;


ZAKLJUČAK:

Temeljem uvida u priloženu tehničku dokumentaciju i obavljenog očevida utvrđeno je da je poslovna građevina izvedene **u skladu** s propisima, te se **daje suglasnost** za izdavanje Uporabne dozvole.

Zapisnik je sastavljen u 3 istovjetna primjeraka, od kojih se jedan uručuje stranci, a dva primjerka zadržava službena osoba.

Dovršeno dana 17.12.2019. godine, u 13:15 sati.

Potpis službene osobe:



Viša sanitarna inspektorica
Dubravka Jeričević Tomičić, dipl.ing.