



Volumen separatora: 5 000 l  
 Protok separatora: 20 l/s  
 Priklučne cijevi: DN 200 mm

h [mm] - prilagoditi stanju na terenu

K.T. - kota terena [m n.m.]  
 K.U. - kota ulaza cijevi [m n.m.]  
 K.I. - kota izlaza cijevi [m n.m.]  
 K.D.S. - kota dna separatora [m n.m.]  
 K.D.J. - kota dna jame [m n.m.]

SEPARATOR MASTI I ULJA					
K.P. 1 [m n.m.]	K.P. 2 [m n.m.]	K.U. [m n.m.]	K.I. [m n.m.]	K.D.S. [m n.m.]	K.D.J. [m n.m.]
75.21	75.11	74.09	74.08	72.99	72.84

**HIDROPLAN** d.o.o.  
 Horvaćanska cesta 17a, 10 000 Zagreb, Hrvatska  
 Tel: +385 1 36 40 529, Fax: +385 1 36 80 800  
 www.hidroplan.hr, hidroplan@hidroplan.hr

Investitor:  
**Općina Blato**  
 Trg dr. Franje Tuđmana 4  
 20271 Blato

Građevina:  
**RECIKLAŽNO DVORIŠTE,**  
**OPĆINA BLATO**  
 k.č. 20443/1, 20445/1, 20452/1,  
 20453; k.o. Blato

Razina projekta:  
**GLAVNI GRAĐEVINSKI**  
**PROJEKT**

Sadržaj:

**SEPARATOR ULJA I MASTI**

Glavni projektant:

Dragica Pašović, dipl.ing.građ.

Projektant:

Dragica Pašović, dipl.ing.građ.

Suradnici:

Danijela Blažević, dipl.ing.arh. Katarina Borac, mag. ing. aedif.  
 Martina Cvjetičanin, dipl.ing.građ. Ivor Skočić, mag.ing.aedif.  
 Mr.sc. Denis Stjepan Vedrina, dipl.kem.ing.

Mjerilo: 1:50

Datum: srpanj 2015.

Oznaka: TD 34/2015

ZOP: BLATO\_RD/15

Mapa: G-VIK

Rev: 0 List: 1/1

Broj nacrt: 09